

KCK.251.2.2020

dot.: przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzytno

Pytania, wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (1)

W odpowiedzi na złożone przez wykonawcę pytania:

„W związku z przetargiem KCK.251.2.2020 firma składa zapytanie:

- wynika z dokumentacji technicznej, iż należy zerwać posadzkę z drewna, legary oraz 15 cm ocieplenia. Przedmiar natomiast obejmuje rozbiórkę oraz wylanie warstwy samopoziomującej łącznie 10 mm. Proszę o wyjaśnienia jak należy wyrównać różnice wysokości rozebranej posadzki i izolacji oraz brak izolacji termicznej i przeciwwilgociowej co nie jest zgodne ze sztuką budowlaną oraz przepisami”

zamawiający wyjaśnia:


Pozycje 10 i 11 przedmiaru robót dotyczące wykonania warstw wyrównujących są błędne. Zamawiający planuje zmianę przedmiaru robót w zakresie wykonania nowej posadzki, która obejmie izolację termiczną ze styropianu, podkłady betonowe, folię i warstwy wyrównujące.

Z przyczyn technicznych, powyższa zmiana przedmiaru robót będzie możliwa najszybciej 14 stycznia bieżącego roku. Z tego powodu zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

1. Zmienia się termin składania i otwarcia ofert z dnia 15.01.2021 r. na dzień 18.01.2021 r.
2. W treści SIWZ, w pkt 12, 13 i 14 datę 15.01.2021 r. zmienia się na datę 18.01.2021 r.
3. W związku z powyższym zmienia się odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostaje zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

Krokowa, dn. 08.01.2021 r.

Dyrektor
Krokowskiego Centrum Kultury
w Krokowej

Krzysztof Obszyński